

POŽÁRNÍ ŘÁD - Garáž

CHARAKTER PROSTORU A PROVOZOVANÉ ČINNOSTI

Prostory garáží slouží ke společnému parkování motorových vozidel a motocyklů nájemců objektu. Tyto prostory tvoří samostatné požární úseky. Je zde instalovaná EPS, SHZ a SOZ,

POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY HOŘLAVÝCH LÁTEK

BENZIN - toxická hořlavina I. třídy, bod vzplanutí < 21°C, meze výbušnosti 0,6 až 6 % objemu
NAFTA - zdraví škodlivá hořlavina III. třídy, bod vzplanutí > 55°C, meze výbušnosti 0,6 až 6,5 % objemu
MOTOROVÝ OLEJ - hořlavina IV. třídy, bod vzplanutí > 100°C, při hoření vývin jedovatých zplodin
PLASTY - od cca 110°C měknutí, vznícení cca 400°C, silný vývin hustého kouře a oxidu uhelnatého
PNEU - těžce zápalný hořlavý materiál, který při hoření vyvíjí velké množství velmi jedovatých zplodin

NEJVÝŠ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ HOŘLAVÝCH LÁTEK

Prostory garáží nejsou určeny ke skladování materiálů, proto se max. množství nestanovuje. Hořlavé materiály a kapaliny jsou součástí parkujících motorových vozidel a motocyklů.

STANOVENÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

- v garážích je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Zákaz musí být označen bezpečnostními značkami
- v prostorách garáží je zakázáno provádět opravy vozidel
- v prostorách určených pro hromadné parkování vozidel je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál
- v prostorách garáží pod úrovní terénu je zakázáno skladování tlakových nádob s hořlavými plyny
- místo před vypínači el. energie a prostředky požární ochrany musí zůstat trvale volné
- platí zákaz zásahů do elektroinstalace bez příslušné kvalifikace
- veškeré uniklé hořlavé kapaliny musí být ihned zlikvidovány, použitý sorbent (likvidační prostředek) musí být uložen do nehořlavé nádoby s nehořlavým uzavíratelným víkem
- jakékoliv závady a poškození zařízení garáží je nutno ihned oznámit odpovědnému zaměstnanci
- všechny požární uzávěry (dveře) musí být vždy v uzavřené poloze
- zákaz provádění svařecích prací bez příkazu ke svařování a stanovení protipožárních opatření dle požadavku vyhlášky MV č. 87/2001 Sb.

POVINNOSTI OSOB PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PODMÍNEK POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

- všechny osoby využívající prostory hromadných garáží v objektu jsou povinni seznámit se s tímto požárním řádem a dodržovat jeho ustanovení
- při zaparkování a opuštění parkovacího místa je povinností každého zanechat prostor v požárně bezpečném stavu

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POHYB OSOB

- veškerá vozidla, motocykly popř. kola je možno parkovat pouze na vyhrazených parkovacích stáních
- žádná část zaparkovaných vozidel, motocyklů a kol nesmí zasahovat do průchodnosti únikových cest, znemožňovat přístup k vypínačům elektrické energie a prostředkům požární ochrany

POSTUP PŘI VZNIKU POŽÁRU

V případě vzniku požáru je každý povinen postupovat podle Požární poplachové směrnice, tj. po vyhlášení evakuace okamžitě opustit prostory garáží po vyznačených únikových cestách. Platí zákaz výjezdu vozidel z prostoru garáží v době vyhlášení evakuace.

PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

- vstup do garáží musí být označen bezpečnostními tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“, „Nebezpečí střetu s vozidlem“
- práškové přenosné hasicí přístroje: 6x ve 3.PP, 6x ve 2.PP, 7x v 1.PP.

Za dodržování stanovených podmínek požární ochrany a požadavků požárního řádu v garážích odpovídají uživatelé těchto prostor.

V Praze dne 01. 04. 2018

Zpracoval: Ing. František Chuděj, osoba odborně způsobilá v PO, Inženýring PO a BOZP, s.r.o.
 číslo osvědčení MV ČR: Z – 195/2000

